



## EDITAL N.º 18/2011

Jorge Manuel Martins de Jesus, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Gavião.

Torna público, nos termos do disposto n.º 5 do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas análises de demonstração, de conformidade com as normas de qualidade, relativamente ao **1.º trimestre de 2011**. Neste período todas as análises foram realizadas por laboratório acreditado e a recolha de amostras abrange 22 pontos de amostragem distribuídos por todo o concelho de forma a obter uma adequada cobertura da rede de distribuição de água.

Parâmetro	Unidades	Nº de Análises Previstas em PCQA	% de análises realizadas	Valor Paramétrico (DL n.º 306/2007)	Resultados		% de análises que cumprem a legislação
					Maximo	Mínimo	
<b>CR1</b>							
Escherichia Coli (E. Coli)	UFC/100 mL	22	100	0	0	0	100
Coliformes Totais	UFC/100 mL	22	100	0	2	0	95
Cloro Residual Livre (Local)	mg Cl <sub>2</sub> /L	22	100	—	1,02	<0,05	—
<b>CR2</b>							
Alumínio	µg /l AI	2	100	200	200	<17	100
Azoto Amoniacal	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /L	6	100	0,5	<0,05	<0,05	100
Germes Totais (22°C)	UFC/mL	6	100	Sem alteração	0	0	—
Germes Totais (37°C)	UFC/mL	6	100	Sem alteração	0	0	—
Condutividade	µS/cm (a 20°C)	6	100	2500	348	59,9	100
Cor	mg/L (Pt/Co)	6	100	20	18	<5,0	100
Clostridium perfringens	Número/100 ml	2	100	0	0	0	100
pH (Local)	Escala Sorensen	6	100	6,5 – 9,0	5,9	8,2	83



*J. M.*




Manganês	µg Mn/L	6	100	50	28	< 1,4	100
Nitratos	mg NO <sub>3</sub> /L	6	100	50	5,4	<1,0	100
Oxidabilidade	mg O <sub>2</sub> /L	6	100	5,0	1,1	<0,8	100
Cheiro	Taxa de diluição	6	100	3	1	1	100
Sabor	Taxa de diluição	6	100	3	1	1	100
Turvação	NTU		100	4	5,9	<0,2	83

As inconformidades registadas foram já ultrapassadas e resultam de situações pontuais com origem na qualidade da água do Concelho de Gavião

Paços do Concelho de Gavião aos, 23 de Maio de 2011

O Presidente da Câmara Municipal,

  
(Jorge Manuel Martins de Jesus)

