


## EDITAL N.º 19/2013

Jorge Manuel Martins de Jesus, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Gavião.

Torna público, nos termos do disposto n.º 5 do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas análises de demonstração, de conformidade com as normas de qualidade, relativamente ao **1.º trimestre de 2013**. Neste período todas as análises foram realizadas por laboratório acreditado e a recolha de amostras abrange 12 pontos de amostragem distribuídos por todo o concelho de forma a obter uma adequada cobertura da rede de distribuição de água.

Parâmetro	Unidades	Nº de Análises Previstas em PCQA	% de análises realizadas	Valor Paramétrico (DL n.º 306/2007)	Resultados		% de análises que cumprem a legislação
					Máximo	Mínimo	
<b>GR1</b>							
Escherichia Coli (E. Coli)	UFC/100 mL	12	100	0	0	0	100
Coliformes Totais	UFC/100 mL	12	100	0	0	0	100
Cloro Residual Livre (Local)	mg Cl <sub>2</sub> /L	12	100	—	1,6	0,2	—
<b>GR2</b>							
Alumínio	µg Al/L	1	100	200	33	33	100
Azoto Amoniacal	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /L	5	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Germes Totais (22°C)	UFC/mL	5	100	Sem alteração	15	0	—
Germes Totais (37°C)	UFC/mL	5	100	Sem alteração	11	0	—
Condutividade	µS/cm (a 20°C)	5	100	2500	358	< 133,0	100
Clostridium Perfringens	UFC/100 mL	1	100	0	0	0	100
Cor	mg/L (Pt/Co)	5	100	20	12	< 2,0	100
pH (Local)	Escala Sorensen	5	100	6,5 – 9,0	7,4	5,0	60





Manganês	µg Mn/L	5	100	50	7	< 1,0	100
Oxidabilidade	mg O <sub>2</sub> /L	5	100	5,0	1,6	< 1,0	100
Nitratos	Mg NO <sub>3</sub> /L	5	100	50	5,3	< 4,0	100
Cheiro	Taxa de diluição	5	100	3	< 1	< 1	100
Sabor	Taxa de diluição	5	100	3	< 1	< 1	100
Turvação	NTU	5	100	4	4,6	< 0,4	80

As inconformidades registadas foram já ultrapassadas e resultam de situações pontuais com origem na qualidade da água do Concelho de Gavião

Paços do Concelho de Gavião aos, 16 de Maio de 2013

O Presidente da Câmara Municipal,



(Jorge Manuel Martins de Jesus)